Приложение № 1
к Техническим условиям подключения № 00-24 от 0000.2024г.

Технические условия № 00-24/УУТЭ

на проектирование коммерческого узла учёта тепловой энергии
в системах водяного теплоснабжения потребителя

Дата оформления " " 2024 г.

1	Потребитель тепловой энергии:		
2	Объект теплопотребления, его адрес.		
3	Место установки коммерческого узла учёта		***Место установки узла учёта согласно п. 19 "Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. ПП РФ от 18.11.2013 г. N 1034) в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов - ТК (с учетом реальных возможностей на объекте)***
4	Диапозоны измеряемых расходов и параметров теплоносителя.		***Диапозоны измеряемых расходов и параметров теплоносителя определяются на основании нагрузок и характеристик, указаных в Технических условиях подключения тепловых энергоустановок к системе теплоснабжения АО "ЮТТС" № 00-24 от 000.2024г.***
	4.1	*Верхний предел измерения*	***Согласно гидравлического расчета пропускной способности измерительной части УУТЭ и условиях подключения тепловых энергоустановок к теповым сетям системы теплоснабжения АО "ЮТТС" № № 00-24 от 000.2024г.***
	4.2	*Нижний предел измерения*	***Не ниже минимального расхода теплопотребляющей установки горячей воды в летний период***
	4.3	*Температурный график подачи теплоносителя*	***Устанавливается согласно договора теплоснабжения***
5	Прочие условия:		
	5.1	***Минимальный объём оснащения приборами, погрешность измерения потребляемой тепловой энергии, времени и параметров теплоносителя, состав проектной документаци, должены соответствовать "Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034)***	
	5.2	***Константа, используемая в расчёте, температуры технической воды составляет Т-3,5 гр.С.***	
	5.3	***Схему учета принимать согласно §4, 5 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 № 99/пр)***	
	5.4	***Предусмотреть дистанционный съём архивной информации приборов учёта со стороны главного фасада здания на расстоянии не менее 15 метров***	
6	Проект коммерческого узла учёта тепловой энергии согласовать с АО "ЮТТС".		
7	Допуск в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии производится АО "ЮТТС" по заявлению абонента тепловой сети и объекта теплопотребления.		
8	Срок действия настоящих технических условий - 3 года.		

Главный инженер АО "ЮТТС" ***А.Л. Синеок***